ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Chemin du Musée 15, 1700 Fribourg

Administration communale Belfaux
Route de Lossy 7
1782 Belfaux

Fribourg, le 04 décembre 2014

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW

STS 161

Laboratoire

Chemin du Musée 15, 1700 Fribourg

T +41 26 305 80 10, F +41 26 305 80 19
www.fr.ch/saav

Courriel: saav-cc@fr.ch

Commune de Belfaux
Original, Date de réception:
9 DEC. 2014
Copie à :

RAPPORT D'ANALYSE

V 1 **N° de dossier : 14-FR-48371**

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Administration communale Belfaux
Prélèvement du : 01.12.2014 Effectué par : Philippe RIME Date arrivée : 01.12.2014
Conditions météo : Pluies pendant les dernières vingt-quatre heures

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 14-95529 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 004 - Belfaux Haute Zone (y.c Réservoir de la Forêt Cantonale)
Lieu de prélèvement : 05 - Magasin Vis-à-Vis, robinet, Belfaux
Température de l'eau : 8 °C

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-MO-D004	Conductivité électrique (20°C)	µS/cm	488 ± 10	
FR-MO-ISO 7027	Turbidité	UT/F	0.2 ± 0.03	T : max. 1.0
FR-MO-L001	Nitrate	mg/L	12 ± 1	T : max. 40

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-MO-M012	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	3	T : max. 300
FR-MO-M019	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	T : max. 0
FR-MO-M022	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :
Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

CONCLUSION GLOBALE

Ce prélèvement officiel a été réalisé afin de vérifier la qualité de l'eau distribuée par rapport aux exigences de l'eau potable. Dans ce contexte, seules les analyses non conformes à la législation sont facturées.

Dr Nicolas AEBISCHER
Chef de section

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.